КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Управління санітарного контролю та моніторингу
Лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю якості води
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 01-0066/2025 від 24.12.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 1092
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБИ ВОДИ
від «16» листопада 2026 р.

Місце відбору: насосна станція № 10 (вихід).
Дата відбору: 28.10.2026 Дата аналізу: 28.10.–29.10.2026

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Наказ МОЗ № 683; ДСанПіН 2.2.4-171-10	Виявлено у пробі	МВВ
1	Каламутність	НОК	3,5	1,5	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
2	Забарвленість	градуси	35	0,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
3	Запах при 20 °С	бали	3	2,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
4	Запах при 60 °С	бали	3	2,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
5	Хлориди	мг/дм^3	350,0	58,6	ДСТУ ISO 9297:2007
6	Амоній	мг/ дм^3	2,6	1,55	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
7	Нітрити	мг/ дм^3	≤ 3,3	0,010	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
8	Нітрати	мг/ дм^3	≤ 50,0	< 0,5	МВ (ГОСТ 18826-73, IDT)
9	Залізо загальне	мг/ дм^3	1,0	0,42	МВ (ГОСТ 4011-72, IDT)
10	Хлор залишковий зв'язаний	мг/дм^3	≤ 1,2	0,35	МВ (ГОСТ 18190-72, IDT)
11	Лужність загальна	ммоль/дм^3	не норм	5,4	ДСТУ ISO 9963-1:2007
12	Водневий показник	одиниці pH	6,5-8,5	7,47	ДСТУ 4077-2001
13	Жорсткість загальна	ммоль/дм^3	10,0	5,93	МВ (ГОСТ 4151-72, IDT)
14	Окиснюваність	мг/дм^3	без аномальних змін	0,92	МВ (ГОСТ 23268.12-78, IDT)
15	Загальне мікробне число	КУО/ см^3	≤ 50	0	МВ 10.2.1-113-2005
16	Загальні коліформи	КУО /100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005
17	Ентерококи	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МУ N 2285-81
18	E.coli	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005

Начальник ЛСЕКЯВ Андрій СТАРОДУБОВ

Висновок Якість питної води відповідає санітарним вимогам.

Головний санітарний лікар Владислав БУЧНЄВ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Управління санітарного контролю та моніторингу
Лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю якості води
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 01-0066/2025 від 24.12.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 1094
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБИ ВОДИ
від «16» листопада 2026 р.

Місце відбору: ст. III підйому, с. П'ятихатки.
Дата відбору: 27.10.2026 Дата аналізу: 27.10.–28.10.2026

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Наказ МОЗ № 683; ДСанПіН 2.2.4-171-10	Виявлено у пробі	МВВ
1	Каламутність	НОК	3,5	0,26	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
2	Забарвленість	градуси	35	0,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
3	Запах при 20 °С	бали	3	1,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
4	Запах при 60 °С	бали	3	1,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
5	Хлориди	мг/дм^3	350,0	28,6	ДСТУ ISO 9297:2007
6	Амоній	мг/ дм^3	2,6	< 0,05	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
7	Нітрити	мг/ дм^3	≤ 3,3	< 0,003	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
8	Нітрати	мг/ дм^3	≤ 50,0	2,72	МВ (ГОСТ 18826-73, IDT)
9	Залізо загальне	мг/ дм^3	1,0	< 0,10	МВ (ГОСТ 4011-72, IDT)
10	Хлор залишковий зв'язаний	мг/дм^3	≤ 1,2	0,64	МВ (ГОСТ 18190-72, IDT)
11	Лужність загальна	ммоль/дм^3	не норм	5,4	ДСТУ ISO 9963-1:2007
12	Водневий показник	одиниці pH	6,5-8,5	7,47	ДСТУ 4077-2001
13	Жорсткість загальна	ммоль/дм^3	10,0	5,37	МВ (ГОСТ 4151-72, IDT)
14	Окиснюваність	мг/дм^3	без аномальних змін	0,60	МВ (ГОСТ 23268.12-78, IDT)
15	Загальне мікробне число	КУО/ см^3	≤ 50	0	МВ 10.2.1-113-2005
16	Загальні коліформи	КУО /100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005
17	Ентерококи	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МУ N 2285-81
18	E.coli	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005

Начальник ЛСЕКЯВ Андрій СТАРОДУБОВ

Висновок Проба питної води відповідає санітарним вимогам.

Головний санітарний лікар Владислав БУЧНЄВ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Управління санітарного контролю та моніторингу
Лабораторія санітарно-епідеміологічного контролю якості води
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 01-0066/2025 від 24.12.2025 р.

ПРОТОКОЛ № 1093
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБИ ВОДИ
від «16» листопада 2026 р.

Місце відбору: м. РЧВ «Лосеве» камера.
Дата відбору: 11.11.2026 Дата аналізу: 11.11.–12.11.2026

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Наказ МОЗ № 683; ДСанПіН 2.2.4-171-10	Виявлено у пробі	МВВ
1	Каламутність	НОК	3,5	1,03	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
2	Забарвленість	градуси	35	7,4	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
3	Запах при 20 °С	бали	3	2,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
4	Запах при 60 °С	бали	3	2,0	МВ (ГОСТ 3351-74, IDT)
5	Хлориди	мг/дм^3	350,0	45,7	ДСТУ ISO 9297:2007
6	Амоній	мг/ дм^3	2,6	< 0,05	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
7	Нітрити	мг/ дм^3	≤ 3,3	< 0,003	МВ (ГОСТ 4192-82, IDT)
8	Нітрати	мг/ дм^3	≤ 50,0	2,34	МВ (ГОСТ 18826-73, IDT)
9	Залізо загальне	мг/ дм^3	1,0	< 0,10	МВ (ГОСТ 4011-72, IDT)
10	Хлор залишковий зв'язаний	мг/дм^3	≤ 1,2	0,99	МВ (ГОСТ 18190-72, IDT)
11	Лужність загальна	ммоль/дм^3	не норм	5,25	ДСТУ ISO 9963-1:2007
12	Водневий показник	одиниці pH	6,5-8,5	7,86	ДСТУ 4077-2001
13	Жорсткість загальна	ммоль/дм^3	10,0	6,13	МВ (ГОСТ 4151-72, IDT)
14	Окиснюваність	мг/дм^3	без аномальних змін	6,12	МВ (ГОСТ 23268.12-78, IDT)
15	Загальне мікробне число	КУО/ см^3	≤ 50	0	МВ 10.2.1-113-2005
16	Загальні коліформи	КУО /100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005
17	Ентерококи	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МУ N 2285-81
18	E.coli	КУО/100 см^3	відсутність	відсутні	МВ 10.2.1-113-2005

Начальник ЛСЕКЯВ Андрій СТАРОДУБОВ

Висновок Проба питної води відповідає санітарним вимогам.

Головний санітарний лікар Владислав БУЧНЄВ