

"ПОГОДЖЕНО"

Директор Департаменту

з питань забезпечення життєдіяльності міста

Харківської міської ради

І.С.КУЗНСЦОВ

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Генеральний директор

КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

В.В. СКОПЕНКО

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 р.

**Г Р А Ф І К**  
**ГРУПОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПАЛЕННЯ ВІД ЦТП**  
**(БЕЗ ВІДКЛЮЧЕННЯ Г.В.П.)**

№ п/п	ЦТП	Зниження витрат мережної води	ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯ			Примітка
			1 черга	2 черга	3 черга	
1	2	4	5	6	7	8

**Т Е Ц - 3**

1	2/36	3			XXXXXX	
2	2/50	4			XXXXXX	
3	3/5	86			XXXXXX	
4	3/19	5			XXXXXX	
5	3/20	6			XXXXXX	
6	3/21	2			XXXXXX	
7	3/23*	163		XXXXXX		
8	4/1*	149		XXXXXX		
9	4/3*	74	XXXXXX			
10	4/4	155		XXXXXX		
11	4/5	187		XXXXXX		
12	4/6	98		XXXXXX		
13	4/7	172		XXXXXX		
14	4/9	185	XXXXXX			
15	4/10	206	XXXXXX			
16	4/15	14		XXXXXX		
17	4/24a*	46			XXXXXX	
18	4/29	217	XXXXXX			
19	4/33	48		XXXXXX		
20	4/34	46			XXXXXX	
21	4/34a	30			XXXXXX	
22	4/35	143	XXXXXX			
23	пр. Московський, 122	42		XXXXXX		
24	вул. Ковтуна, 25*	48		XXXXXX		
25	вул. Мар"їнська, 22	9	XXXXXX			
<b>Разом по ТЕЦ-3 :</b>		<b>2139</b>	<b>835</b>	<b>1076</b>	<b>229</b>	

**С Л О Б І Д С Ь К А К О Т Е Л Ь Н Я**

26	3/6*	237	XXXXXX			
27	4/11	82			XXXXXX	
28	4/12	61			XXXXXX	
29	4/13	90		XXXXXX		
30	4/14	49			XXXXXX	
31	4/25	222	XXXXXX			
32	4/27	232		XXXXXX		
33	4/27a	184		XXXXXX		
34	4/28	152	XXXXXX			
35	4/28a*	53			XXXXXX	

№ п/п	ЦТП	Зниження витрат мережної води	ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯ			Примітка
			1 черга	2 черга	3 черга	
1	2	4	5	6	7	8
36	4/40	111			XXXXXX	
37	4/57	110			XXXXXX	
38	пр-д Азербайджанський, 4	22			XXXXXX	
39	УВС-1 пр. Л.Ландау, 27	54	XXXXXX			
40	УВС-2 пр. Л.Ландау, 27А	41	XXXXXX			
<b>Разом по КСР :</b>		<b>1701</b>	<b>707</b>	<b>506</b>	<b>488</b>	
<b>УСЬГО по ТЕЦ-3 та КСР :</b>		<b>3840</b>	<b>1541</b>	<b>1582</b>	<b>717</b>	

**Т Е Ц - 4**

41	4/3а*	163			XXXXXX	
42	4/30*	89		XXXXXX		
43	4/31	48	XXXXXX			
44	4/32	35	XXXXXX			
45	4/33а	11			XXXXXX	
46	4/37*	123			XXXXXX	
47	4/38	200	XXXXXX			
48	4/39*	34	XXXXXX			
49	624	192	XXXXXX			
50	624а	108	XXXXXX			
51	625	227		XXXXXX		
52	ЦТП Горизонт-1*	87		XXXXXX		
53	ЦТП Горизонт-2*	95			XXXXXX	
54	вул. Луї Пастера, 323А*	16			XXXXXX	
55	ЦТП-к.№ 5 вул. Тархова, 1 А*	28	XXXXXX			
56	ЦТП-к.№ 2 вул. Миру, 74А*	124			XXXXXX	
<b>Разом по ТЕЦ-4 :</b>		<b>1582</b>	<b>645</b>	<b>404</b>	<b>533</b>	

**Т Е Ц - 5**

57	2/9а	161			XXXXXX	
58	2/14	309			XXXXXX	
59	2/15	168		XXXXXX		
60	2/16	291	XXXXXX			
61	2/17	203			XXXXXX	
62	2/17А	145			XXXXXX	
63	2/18	127		XXXXXX		
64	2/19	87		XXXXXX		
65	2/20	252	XXXXXX			
66	2/21	111		XXXXXX		
67	2/25	12			XXXXXX	
68	2/26	82	XXXXXX			
69	2/29	81		XXXXXX		
70	2/30	1			XXXXXX	
71	2/32	11			XXXXXX	
72	2/33	7			XXXXXX	
73	2/34	13	XXXXXX			
74	2/35	32	XXXXXX			
75	2/37	6	XXXXXX			
76	2/40	5	XXXXXX			

№ п/п	ЦТП	Зниження витрат мережної води	ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯ			Примітка
			1 черга	2 черга	3 черга	
1	2	4	5	6	7	8
77	2/42	4	XXXXXX			
78	2/43	10	XXXXXX			
79	2/46	19	XXXXXX			
80	2/48	2	XXXXXX			
81	3/1*	256			XXXXXX	
82	3/2*	302		XXXXXX		
83	3/3	136		XXXXXX		
84	3/4	8	XXXXXX			
85	3/7*	215			XXXXXX	
86	3/8	34			XXXXXX	
87	3/10	158		XXXXXX		
88	3/11	3	XXXXXX			
89	3/15	9	XXXXXX			
90	3/16	63		XXXXXX		
91	3/17	26			XXXXXX	
92	вул. Ю.Паращука, 4А*	121			XXXXXX	
93	пров. Болгарський, 2*	57		XXXXXX		
94	пр. Л.Малої, 4А	63		XXXXXX		
95	пр. Л.Малої, 20*	94		XXXXXX		
96	вул. Менделєєва, 22	6			XXXXXX	
97	вул. Полтавський шлях, 181	6			XXXXXX	
98	вул. Грушевського, 5*	47		XXXXXX		
99	вул. Беркоса, 17Б	5	XXXXXX			
100	вул. Беркоса, 9А	10		XXXXXX		
101	вул. Надії, 15	33			XXXXXX	
102	вул. Молодіжна, 3А	76			XXXXXX	
103	ЦТП"Мобіль"	303	XXXXXX			
104	вул. Пушкіна, 20	226		XXXXXX		
105	вул. Сумський шлях, 5	27	XXXXXX			
106	вул. Макаренка, 3	51			XXXXXX	
107	вул. Матюшенка, 7Б	57		XXXXXX		
108	вул. В.Панасівська, 193	8	XXXXXX			
109	вул. В.Панасівська, 222	58		XXXXXX		
110	вул. Полтавський Шлях, 190/2*	105	XXXXXX			
<b>Разом по ТЕЦ-5 :</b>		<b>4699</b>	<b>1183</b>	<b>1843</b>	<b>1673</b>	

**КОТЕЛЬНЯ "ПАВЛОВЕ ПОЛЕ"**

111	2/1*	121	XXXXXX			
112	2/2*	143		XXXXXX		
113	2/3	178			XXXXXX	
114	2/4*	64			XXXXXX	
115	2/5*	44		XXXXXX		
116	2/6*	89			XXXXXX	
117	2/7	26		XXXXXX		
118	2/9*	164	XXXXXX			
119	2/10	193	XXXXXX			
120	2/13	144		XXXXXX		

№ п/п	ЦТП	Зниження витрат мережної води	ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯ			Примітка
			1 черга	2 черга	3 черга	
1	2	4	5	6	7	8
121	2/22	36	XXXXXX			
122	2/23	41			XXXXXX	
123	2/24	15	XXXXXX			
124	2/31	2		XXXXXX		
125	2/38	56		XXXXXX		
126	2/39	3	XXXXXX			
127	2/41	4	XXXXXX			
128	2/44	17	XXXXXX			
129	2/45	13	XXXXXX			
130	2/47	5	XXXXXX			
131	2/49	7	XXXXXX			
<b>Разом по КПП :</b>		<b>1366</b>	<b>578</b>	<b>416</b>	<b>372</b>	

**САЛТІВСЬКА КОТЕЛЬНЯ**

132	520-1	207	XXXXXX			
133	520-2	219	XXXXXX			
134	521-1	240	XXXXXX			
135	521-2	328	XXXXXX			
136	522-1	245	XXXXXX			
137	522-2	296	XXXXXX			
138	524-1*	270		XXXXXX		
139	524-2*	225		XXXXXX		
140	531-1	173		XXXXXX		
141	531-2	195		XXXXXX		
142	533-1	200		XXXXXX		
143	533-2	216		XXXXXX		
144	535a	244	XXXXXX			
145	601*	153	XXXXXX			
146	602-1*	85	XXXXXX			
147	602-2*	147	XXXXXX			
148	603-1	195	XXXXXX			
149	603-2*	75			XXXXXX	
150	604-1*	224		XXXXXX		
151	604-2*	145			XXXXXX	
152	605-1	117		XXXXXX		
153	605-2	153	XXXXXX			
154	606-1	168			XXXXXX	
155	606-2	192			XXXXXX	
156	606-3	18			XXXXXX	
157	607-1	243			XXXXXX	
158	607-2	234		XXXXXX		
159	615-1*	104		XXXXXX		
160	615-2*	130		XXXXXX		
161	616*	76			XXXXXX	
162	656*	262	XXXXXX			
163	ЦТП Туркестанська	183		XXXXXX		
164	ЦТП Будмістечко - 1	110			XXXXXX	
165	ЦТП Будмістечко - 2	199			XXXXXX	

№ п/п	ЦТП	Зниження витрат мережної води	ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯ			Примітка
			1 черга	2 черга	3 черга	
1	2	4	5	6	7	8
166	пров. Адигейський, 25	13		XXXXXX		
<b>Разом по КМР :</b>		<b>6284</b>	<b>2774</b>	<b>2284</b>	<b>1226</b>	
<b>УСЬОГО по КП ХТМ :</b>		<b>17770</b>	<b>6722</b>	<b>6527</b>	<b>4521</b>	

ПРИМІТКА:

1. Графік вводиться за командою ст.диспетчера КП ХТМ при стійкій середньодобовій температурі зовнішнього повітря + 6 ° С з метою недопущення перегрівів будівель.

2. Тривалість відключення черги (1-ої і 2-ої, 3-ої) проводиться згідно з температурою зовнішнього повітря і обчислюється за формулою:  $n = 24 - (30,6 - 1,7 \text{ тн.в.ср})$ .

тз.п.ср, °С	Тривалість відключення (г)	Періодичність відключення (з-до) (г)		
		1 черга	2 черга	3 черга
6	4	8.00-12.00	12.00-16.00	16.00-20.00
7	5	8.00-13.00	13.00-18.00	18.00-23.00
8	7	6.00-13.00	13.00-20.00	20.00-3.00
9	9	6.00-14.00	14.00-22.00	22.00-6.00
10	10	за командою ст.диспетчера КП ХТМ		
11	12			
12	14			
13	16			
14	17			
15	19			
16	21			

3. ЦТП, які обслуговують лікарняні комплекси і будинки дитини груповому регулюванню не підлягають.

4. ЦТП \* працюють в режимі змішувальної схеми. Регулювання здійснюється за рахунок змішування мережної води на квартал.

5. Почергове відключення ЦТП здійснюється протягом 1-1,5 години.

6. Регулювання температури на вузлах змішування (ВЗ) проводиться завантаженням насосів або зміною перепаду тисків вхідною засувкою.

7. Тривалість відключення децентралізованих котельень проводиться згідно з пунктом 2 за командою диспетчера районної філії.

8. Введення групового регулювання опалення не призводить до зниження температури всередині приміщення житлових будинків згідно санітарних норм.

Візи: